

Ustronie Morskie, 30.12.2024 r.

ORG.0003.19.2024.ORV

Sz. P. Urszula Czachorowska
Radna Gminy Ustronie Morskie

za pośrednictwem

Sz. P. Krzysztofa Grzywnowicza
Przewodniczącego Rady Gminy
Ustronie Morskie

Szanowny Panie Przewodniczący,

W odpowiedzi na zapytanie radnej, Pani Urszuli Czachorowskiej z dnia 17.12.2024 r. przekazuje informacje w przedmiotowej sprawie:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu nakazała do zaprzestania użytkowania instalacji gazowej w Przedszkolu w Ustroniu Morskim nie podając powodu nieszczelności instalacji gazowej w tym obiekcie. W tym samym dniu została wykonana próba szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i stwierdzono, że instalacja gazowa jest wykonana zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi przepisami i jest szczelna więc nadaje się do uruchomienia. W/w protokoły zostały dostarczone do Wójta Gminy Ustronie Morskie, Pana Grzegorza Czachorowskiego.

W Przedszkolu w Ustroniu Morskim prowadzone są systematyczne przeglądy stanu technicznego budynku w tym instalacji gazowej. Na terenie budynku znajdują się czujniki gazu.

Dyrekcja przedszkola w dniu ewakuacji była na zwolnieniu lekarskim, a zastępstwo podczas nieobecności dyrektorki obejmuje Pani Sylwia Gliška. Pani Sylwia Gliška zgodnie z zarządzeniem dyrektora, które zostało przegłosowane podczas Rady Pedagogicznej jest umieszczone na stronie BIP Gminy Ustronie Morskie i stronie BIP Przedszkola w Ustroniu Morskim.

Działania, które zostały podjęte w Przedszkolu w Ustroniu Morskim mające zapobiegać kryzysowym sytuacjom:

- Szkolenia BHP.
- Przeglądy stanu technicznego budynku wykonywane są na bieżąco.

- Uaktualnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dn.01.09.2023r. przez dyrektor Hannę Caban (ostatnia aktualizacja listopad 2015-kadencja dyrektor Doroty Lipnickiej Fiuk).
- Zakup dodatkowych czujników gazu.
- Ustalenie scenariusza ewakuacji.
- Wprowadzenie zmian w scenariuszu ewakuacji.
- Próbną ewakuacją, która obowiązuje minimum raz na dwa lata.
- Scenariusze ewakuacji umieszczone są w każdej teczce wychowawcy grupy oraz w innych miejscach, do których mają dostęp wszyscy pracownicy.

W/w działania doprowadziły do wzorowej ewakuacji zainicjowanej przez Panie pracujące w biurze, a Panie nauczycielki i Panie pomoce nauczycielek spokojnie wyprowadziły dzieci z budynku. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami ewakuacji, z którymi pracownicy byli zapoznani wcześniej. Na polecenie dyrektora zostały napisane szczegółowe notatki przez dwie pracownice z tego wydarzenia. Po ewakuacji przeprowadzono dodatkowe szkolenie dla pracowników i dzieci dot. ewakuacji i wprowadzono zmiany w scenariuszu ewakuacji.

WÓJT GMINY

Grzegorz Czachorowski